

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 6 «ЖУРАВУШКА»

АКТ

обследования объекта на предмет антитеррористической защищённости
от «11» мая 2021 год

Наименование объекта, его принадлежность: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 6 «Журавушка» (далее - МБДОУ д/с № 6 «Журавушка»).

Адрес: 356884 Ставропольский край, Нефтекумский район, г.Нефтекумск, микрорайон 2, дом 16 А

Комиссией в составе:

Председатель:

Кобзева Н.П. - заведующий МБДОУ.

Члены комиссии:

Козловцева Л.В. – главный специалист отдела образования НГО СК

Чухарева Т.Д. – старший воспитатель, председатель ПК

Ефремова Е.В. – заведующий хозяйством

была проведена проверка выполнения мероприятий по противодействию терроризму и защите воспитанников и работников учреждения от возможных террористических актов.

В ходе проверки установлено:

Здание МБДОУ д/с № 6 «Журавушка» представляет собой отдельно стоящее 2-х этажное здание капитального типа, с двумя используемым для въезда-выезда автотранспорта. Для прохода сотрудников и посетителей используется проходная главного корпуса.

Общее количество воспитанников – 276 детей, количество сотрудников – 49 человек.

Наличие документов по противодействию терроризму:

стенд, план мероприятий противодействия терроризму и экстремизму в учреждении, план работы по обеспечению безопасности учреждения и сохранения жизни и здоровья учащихся, приказ «О мерах по обеспечению комплексной безопасности в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 6 «Журавушка».

Здание и помещения МБДОУ д/с № 6 «Журавушка» оборудованы следующими системами:

-Система оповещения и управления эвакуацией – Соната К;

-Автоматическая пожарная система сигнализации – имеется, Гранит – 24,16 (ДИП-66);

-Система дублирования сигнала на центральный пульт ПАК (СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ), установленный в ПЧ – 66 ФГКУ 8 отряд ФПС по СК, имеется Тандем-2М (УОО-АВ исп.5/2);

-Система внутреннего пожарного водопровода имеется, поверяется по плановым графикам;

-Система освещения – имеется 4 фонаря.

Выше указанные системы находятся в исправном состоянии обслуживаются в соответствии с планом графиком ТО.

Пути эвакуации соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Объект обеспечен первичным средством пожаротушения (огнетушители ОП- 4 (3)- АВСЕ-(01)

Средства передачи тревожных сообщений Росгвардии (КТС) - имеются, - количество кнопок – 1.

ДОУ оборудовано системами видеонаблюдения системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты имеется, видеонаблюдение ведется круглосуточно. Всего 7 наружных камер в рабочем состоянии. Хранение информации осуществляется видеорегистратор DS-7608NI-K2 Hikvision 8CH NVR. Срок хранения видеoinформации составляет 30 дней. Камеры направлены на основные и эвакуационные входы-выходы объекта.

Наличие охраны – имеется действующий договор (контракт) на оказание охранных услуг с частной охранной организацией.

Фиксируются результаты обхода и осмотра территории и помещений объекта в журнале.

Освещенность территории в ночное время по периметру здания ДОУ имеется.

Наличие ограждения территории МБДОУ имеется, по всему периметру территории калитки и ворота закрыты на замки.

Нахождение постороннего транспорта на территории МБДОУ отсутствует.

Наличие приказов о назначении ответственных лиц за выполнение противопожарных мероприятий приказы «О назначении ответственных на случай пожара», «Об усилении контроля за противопожарным состоянием в ДОУ», «Об организации гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций»

Наличие планов эвакуации имеются, на каждом этаже

Проведение практических мероприятий по отработке действий при угрозе террористического акта учебные тренировочные эвакуации воспитанников и работников 21.04.2021г. - тренировочная эвакуация.

Проведение практических мероприятий по отработке действий при пожаре и эвакуация работников и воспитанников 25.03.2021г. - тренировочная эвакуация.

Наличие телефонов служб быстрого реагирования имеются на стенде и в группах имеется.

Выводы комиссии:

Принимаются меры, направленные на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности учреждения и пожарной безопасности.

Председатель:

Кобзева Н.П. –

Члены комиссии:

Козловцева Л.В. –

Чухарева Т.Д. –

Ефремова Е.В. –